

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПРОМБЕТОН ЩЕЛКОВО»

Адрес: 141100, Россия, область Московская, город Щёлково, улица Мелиораторов, дом 4, комната 39



Протокол испытаний
(образца продукции)
№ В20 от 25.05.2026 г.

Полное наименование образца (пробы) продукции	Смеси строительные сухие: Смеси бетонные: БСГ В20 ПЗФ150W4 (бетон М-250)
Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПРОМБЕТОН ЩЕЛКОВО». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141100, Россия, область Московская, город Щёлково, улица Мелиораторов, дом 4, комната 39
Предприятие-изготовитель, страна	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОПРОМБЕТОН ЩЕЛКОВО». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 141100, Россия, область Московская, город Щёлково, улица Мелиораторов, дом 4, комната 39
НД на продукцию	ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»
НД на метод отбора образца (пробы)	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020. Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»

Результат испытаний

Наименование контролируемого показателя	Методика испытаний	Требуемое значение показателя						Фактическое значение показателя
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	
Марка по распылу конуса	ГОСТ 7473-2010	<35	35-41	42-48	49-55	56-62	>62	Требование выполнено
Марка по осадке конуса	ГОСТ 7473-2010	П1-П5						П34
Марка по жесткости	ГОСТ 7473-2010	Ж1-Ж5						Ж2
Осадка конуса, см	ГОСТ 7473-2010	10-15						12
Класс прочности на сжатие в проектном возрасте	ГОСТ 7473-2010	B3,5 - 100						B20
Марка бетона по прочности	ГОСТ 7473-2010	M50- 1000						M250
Марка по морозостойкости	ГОСТ 7473-2010	F50 - 1000						F150
Количество циклов замораживания – оттаивания	ГОСТ 7473-2010	50-1000						150
Марка по водонепроницаемости	ГОСТ 7473-2010	W2 - 20						W64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ